



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAKOWIE

WPLYNĘŁO DNIA 21. Mar. 2023

Andrzej Augustyński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Siemacha
ul. Długa 42
31-146 Kraków

Nasz znak:
HK.0441.71.2023

Data:
15 MAR. 2023

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny pływalni Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6.

Szanowny Panie Prezesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), przesyła w załączeniu Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2022, w zakresie spełnienia wymagań ww. rozporządzenia.

Jednocześnie PPIS w Krakowie, w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza, że woda na pływalni Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie
Ewa Wiercińska
dr n. med. Ewa Wiercińska

Otrzymują:

1. Adresat+ załącznik
2. Aa.

Wyk. Wioletta Drzewińska 12 644-91-33 wew. 121

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
www.gov.pl/web/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2022

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

Pływalnia Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 zarządzana przez Stowarzyszenie Siemacha ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Liczba niecek: 1

Nazwy niecek: **niecka basenowa**

Liczba jacuzzi:

3. Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

- 1) parametrów jakości wody;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

4. **Zakres oceny** od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z uwzględnieniem poborów wody wykonanych w dniu 4 kwietnia 2022 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie.

5. Ocena została przeprowadzona na podstawie:

Pełnej dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego lub na podstawie sprawozdań z badań.

6. **Ocena została przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez PPIS** Krakowie w osobie: Wioletta Drzewińska – starszy asystent w Oddziale Higieny Komunalnej.

7. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń.

- 1) analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:
 - a) bieżącej obserwacji w zakresie **daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej**

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
05.06.2022 r. do 23.06.2022 r. ¹ dla niecki basenowej	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag

b) odnotowanie przejrzystości wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości

Okres analizowanej dokumentacji	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/spostrzeżenia
05.06.2022 r. do 23.06.2022 ² dla niecki basenowej	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag, działania udokumentowane, prowadzone systematycznie.

c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

LP	Przyczyna zanieczyszczenia niecki basenowej	Data i godzina wyłączenia z użytkowania niecki basenowej		Data i godzina poinformowania właściwego inspektora sanitarnego		Dowód
1	Incydent kałowy	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono
2	Incydent wymiotny	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 1 a) – c):

W analizowanym okresie oceny rocznej zgodnie z posiadaną dokumentacją nie stwierdzono incydentów kałowych oraz incydentów wymiotnych. Zarządzający pływalnią dokumentował bieżącą obserwację wody na pływalni, odnotowując przejrzystość wody. W okresie analizowanej dokumentacji nie odnotowano żadnych spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej.

2) Analiza wyników badań wody na pływalni ocenionych przez zarządcę pływalni obejmowała:

a) weryfikację systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
05.06.2022 r. do 23.06.2022 r. ³ dla niecki basenowej	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag. Nie rzadziej niż co 4 godziny dokonywany jest nadzór oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody (przy czym pierwsza rejestracja była przeprowadzona przed rozpoczęciem jej użytkowania)

¹ Dobór daty dla danej próby jest dowolny

² Dobór daty dla danej próby jest dowolny

³ Dobór daty dla danej próby jest dowolny

- b) weryfikację udokumentowanego badania parametru chloru związanego (nie rzadziej niż raz na dobę).

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
05.06.2022 r. do 23.06.2022 r. dla niecki basenowej	Zeszyt raportu pływalni	Udokumentowana codzienna rejestracja parametru chloru związanego. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń

- c) awarie i przerwy eksploatacyjne

	Awaria	Przyczyna awarii	Przerwa eksploatacyjna	Przyczyna przerwy eksploatacyjnej	Przeprowadzono badania	Przekazano wyniki badań do PIS
1	-	-	15-26.08.2022 r.	Przerwa technologiczna	Tak	Tak

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 2 a) –c):

W analizowanym okresie nie odnotowano awarii. Zarządzający pływalnią dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz prowadzi rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni zgodnie z wytycznymi do rozporządzenia.

- 3) zakres i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

a) Harmonogram badania jakości wody w obiekcie został uzgodniony przez PPIS w Krakowie w dniu 28 grudnia 2021 r.

b) Zarządca pływalni wykonywał badania wody zgodnie z umową zawartą z akredytowanym laboratorium: GBA Polska Sp. z o.o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, nr akredytacji AB 1095.

- c) Analiza dokumentacji (wyników badań) wskazanych w harmonogramie

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
11.01.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/12/2021/425/FM/3 (niecka sportowa - woda z systemu cyrkulacji)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
08.02.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/12/2021/429/FM/3 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
21.03.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2022/179/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
19.04.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2022/181/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
09.05.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2022/182/FM/2 (niecka sportowa - woda z systemu cyrkulacji)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
20.06.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/02/2022/1646/FM/1 (niecki basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
11.07.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/02/2022/1658/FM/2 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
12.08.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/02/2022/1653/FM/2	Brak stwierdzonych przekroczeń.

	(niecka sportowa - woda z systemu cyrkulacji)	
09.09.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/02/2022/1654/FM/3 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
24.10.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/02/2022/1650/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
09.11.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr: W/0/02/2022/1655/FM/3 (niecka basenowa)	Analiza wykazała przekroczenia w zakresie parametru mikrobiologicznego ogólnej liczby mikroorganizmów w 36± 2°C – wartość >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 100 jtk/1ml) Zarządca pływalni podjął działania naprawcze.
27.12.2022 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/02/2022/1652/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3 a) –c):

Zarządca pływalni podejmował działania naprawcze w zakresie badanych parametrów, których przekroczenia zostały stwierdzone podczas badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznych. Ww. działania skutkowały poprawą jakości wody w zakresie badanych parametrów.

4) Wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. PPIS w Krakowie pobrał na ww. pływalni próby wody do badań w kierunku parametrów wskazanych w rozporządzeniu *Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Diagnostyka laboratoryjna wody wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601, nie wykazała przekroczeń w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

LP	przekroczenia	Miejsce	wynik	Dopuszczalne wartości
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5) liczba i zakres decyzji wydanych przez właściwego inspektora sanitarnego w analizowanym okresie:

LP	Znak decyzji, data	Zakres decyzji	Uwagi
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

8. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że: woda na pływalni Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6, **odpowiada wymaganiom**

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena przeprowadzona została w oparciu o prowadzoną przez zarządcę pływalni dokumentację, w tym posiadanych wyników badań jakości wody, które poddano weryfikacji w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9.