

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2025

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

Pływalnia w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie, zarządzana przez Stowarzyszenie Siemacha ul. Długa 42, 31-146 Kraków
Liczba niecek: 1

Nazwy niecek: **niecka basenowa**

Liczba jacuzzi:

3. Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

- 1) parametrów jakości wody;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

4. Zakres oceny od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (z uwzględnieniem poborów wody wykonanych w dniu 15 stycznia 2025 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie.

5. Ocena została przeprowadzona na podstawie:

Pełnej dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego lub na podstawie sprawozdań z badań.

Ocena została przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez PPIS Krakowie w osobie: Wioletta Drzewińska – starszy asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Komunalnej.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń.

- 1) analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:

- a) bieżącej obserwacji w zakresie **daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej**

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
1-28 listopada 2025 r.	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag

- b) odnotowanie przejrzystości wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości

Okres analizowanej dokumentacji	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/spostrzeżenia
1-28 listopada 2025 r.	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag, działania udokumentowane, prowadzone systematycznie.

c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

L P	Przyczyna zanieczyszczenia niecki basenowej	Data i godzina wyłączenia z użytkowania niecki basenowej		Data i godzina poinformowania właściwego inspektora sanitarnego		Dowód
1	Incydent kałowy	-	-	-	-	-
2	Incydent wymiotny	-	-	-	-	-

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 1 a) – c):

W analizowanym okresie oceny rocznej zgodnie z posiadaną dokumentacją nie stwierdzono incydentów kałowych oraz incydentów wymiotnych. Zarządzający pływalnią dokumentował bieżącą obserwację wody na pływalni, odnotowując przejrzystość wody. W okresie analizowanej dokumentacji nie odnotowano żadnych spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej.

2) Analiza wyników badań wody na pływalni ocenionych przez zarządcę pływalni obejmowała:

a) weryfikację systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
1-28 listopada 2025 r.	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag. Nie rzadziej niż co 4 godziny dokonywany jest nadzór oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody (przy czym pierwsza rejestracja była przeprowadzona przed rozpoczęciem jej użytkowania)

- b) weryfikację udokumentowanego badania parametru chloru związanego (nie rzadziej niż raz na dobę).

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
1-28 listopada 2025 r.	Zeszyt raportu pływalni	Udokumentowana codzienna rejestracja parametru chloru związanego. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń

- c) awarie i przerwy eksploatacyjne

	Awaria	Przyczyna awarii	Przerwa eksploatacyjna	Przyczyna przerwy eksploatacyjnej	Przeprowadzono badania	Przekazano wyniki badań do PIS
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	28 czerwca 2025 r do dnia 20 lipca 2025 r.	Przerwa technologiczna	TAK	TAK

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 2 a) –c):

W analizowanym okresie nie odnotowano awarii. Zarządzający pływnią dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz prowadził rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływni zgodnie z wytycznymi do rozporządzenia.

- 3) zakres i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

- a) Harmonogram badania jakości wody w obiekcie został uzgodniony przez PPIS w Krakowie w dniu 12 listopada 2024 r.
- b) Zarządca pływni wykonywał badania wody zgodnie z umową zawartą z akredytowanym laboratorium: GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, nr akredytacji AB 1095.

- c) Analiza dokumentacji (wyników badań) wskazanych w harmonogramie

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
14.01.2025	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/533/FM/2 (system cyrkulacji)	Stwierdzono przekroczenie dla parametru mętność wody - na poziomie 0,39 NTU (wartość dopuszczalna 0,30 NTU). Podjęto działania naprawcze, powiadomiono PPIS w Krakowie o stwierdzonych przekroczeniach.

21.01.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/520/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
25.02.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/521/FM/1 (system cyrkulacji)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
25.03.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/522/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
24.04.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/523/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
15.05.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/541/FM/1 (system cyrkulacji)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
02.06.2025 r.	Sprawozdanie badań W/0/01/2025/538/FM/1 (system cyrkulacji)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
07.07.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/535/FM/C/1 (system cyrkulacji)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
05.08.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/542/FM/2 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
17.09.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/529/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
27.10.2025 r.	Sprawozdanie z badań W/0/01/2025/530/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń
24.11.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/531/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń
10.12.2025 r.	Sprawozdanie z badań nr W/0/01/2025/545/FM/1 (niecka basenowa)	Brak stwierdzonych przekroczeń

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3 a) –c):

W analizowanym okresie badania jakości wody na przedmiotowej pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały ww. przekroczenie (ujęte w ww. tabeli). Po podjętych przez zarządcę działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie .

4) Wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W dniu 15 stycznia 2025 r. PPIS w Krakowie pobrał na pływalni próby wody do badań w kierunku parametrów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Diagnostyka laboratoryjna wody, wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601, nie wykazała przekroczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

LP	przekroczenia	Miejsce	wynik	Dopuszczalne wartości
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5) liczba i zakres decyzji wydanych przez właściwego inspektora sanitarnego w analizowanym okresie:

LP	Znak decyzji, data	Zakres decyzji	Uwagi
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy, PPIS w Krakowie stwierdza, że woda na pływalni Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6, **odpowiadała wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), za wyjątkiem jednorazowego przekroczenia fizykochemicznego w próbie wody pobranej z systemu cyrkulacji.

Ocena przeprowadzona została w oparciu o prowadzoną przez zarządcę pływalni dokumentację, w tym posiadanych wyników badań jakości wody, które poddano weryfikacji w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9.