

10-06-2026

WPLYNĘŁO DNIA .....



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

NK.9022.1.92.2026  
Kraków, dnia 10.06.2026 r.

**Stowarzyszenie Siemacha**  
ul. Długa 42  
31-146 Kraków

Dotyczy: jakości wody na pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji Com Com Zone  
Kozłówek przy ul. Facimiech 32 w Krakowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że 10 czerwca 2026 r. do tut. organu wpłynęła kolejna informacja o wynikach badania próbki wody, pobranej 8 czerwca 2026 r. z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej na pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji Com Com Zone Kozłówek przy ul. Facimiech 32 w Krakowie wskazująca, że jakość ww. próby wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Diagnostyka laboratoryjna wody, wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76 wykazała w próbie wody nr 1911/N, pobranej z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $44\pm 4\text{h}$  w ilości **80 jtk/1 ml** wody (wartość dopuszczalna 20 jtk/1 ml wody).

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią jest obowiązany do zamieszczenia w komunikacie umieszczonym na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływaków, kąpiących się lub uprawiających rekreację oraz na stronie internetowej, informacji o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów.

Decyzję o dalszym postępowaniu PPIS w Krakowie podejmie po otrzymaniu końcowych sprawozdań z badań jakości wody, pobranej w dniu 8 czerwca 2026 r. z przedmiotowej pływalni.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Ref. Wioletta Drzewińska tel.: 12 644 91 33 wew. 121



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków  
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72  
e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow  
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25